



ARRETE DU MAIRE

2024 / 02 / 09

ARRETE PORTANT DEFINITION DE LA DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (D.E.C.I)

Le Maire de la Commune de Balan (Ain),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) : articles L.2213-32, L.2225-1a 4 et 1.5211-9-2 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit) ;

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; articles R.2225-1 à 10 ;

Vu l'arrêté n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ,

Vu L'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre l'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Le code de la Construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant approbation du Règlement Opérationnel (R.O.) des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain ,

Vu la note DGSCGC/SDPGC/BPERE/n° 0 2016-5 du ministère de l'intérieur aux préfets de départements portant sur la mise en oeuvre de la D.E.C.I). ,

Vu le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté Préfectoral n°0960 en date du 21 mars 2017 ;

Considérant qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer la défense extérieure contre l'incendie en cas de sinistre afin d'alimenter les moyens de lutte contre l'incendie ;

ARRETE

Article 1 : L'État existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est adopté. L'inventaire officiel des points d'eau incendie est joint au présent arrêté.

Article 2 : L'État existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est consultable en mairie.

Article 3 : L'État existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est révisé à l'initiative du maire et notamment à chaque évolution notable dans l'inventaire des points d'eau incendie de la commune ou au minimum tous les 5 ans.

Article 4 :

Monsieur le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au SDIS de l'Ain et adressé en copie à la préfecture et à la brigade de gendarmerie de Montluel, de l'Agent de Surveillance de la Voie Publique de la mairie de Balan.

Fait à Balan, le 19 février 2024.

Le Maire,
Patrick MÉANT



N° PI	ETAT	Adresse (N°+RUE)	MARQUE	MODELE	DN	Pression	Débit à 1bar	Manoeuvre	Vidange	NFS 62-20	Date Interve	Remarques
001	DISPONIBLE*	SAPRR - Avant BAT Dans le District	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	3	41	OK	OK	NON	SEM 49 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) A DEFINIR SI SUFFISANT POUR LE RISQUE A COUVRIR (AUTOROUTE A PROXIMITE) - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
002	DISPONIBLE	RN 84 - Face Station ELAN	BAYARD	E4 NON CHOC	100	4	75	OK	OK	OUI	SEM 49 - 2020	PI A NUMEROTER
003	DISPONIBLE	RN 84 - devant Bat DYNACTE	BAYARD	C4 NON CHOC	100	4	80	OK	HS	OUI	SEM 49 - 2020	BOUCHON DN 65 ABSENT - VIDANGE HORS SERVICE - RISQUE D'INDISPONIBILITE EN PERIODE DE GEL - MODELE OBSOLETE
004	DISPONIBLE	RN 84 - Devant N° 583	BAYARD	ECS 2 NON CHOC	65	4	55	OK	OK	OUI	SEM 49 - 2020	LE COFFRE EST ABIME - BOUCHON DN 65 ABSENT - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
005	DISPONIBLE	Rue de la Cité des Bains - Côté rue de la	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	3	65	OK	OK	OUI	SEM 49 - 2020	BOUCHE A CLE A RECHERCHER
006	DISPONIBLE	RN 84 - proximité Carronnerie Daujat	BAYARD	C4 NON CHOC	100	4	75	OK	HS	OUI	SEM 49 - 2020	LE COFFRE EST ABIME - VIDANGE HORS SERVICE - RISQUE D'INDISPONIBILITE EN PERIODE DE GEL - MODELE OBSOLETE
007	DISPONIBLE*	Rue des Balmettes - Dans le virage	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	3	55	OK	OK	NON	SEM 49 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - BOUCHON DN 65 ABSENT
008	DISPONIBLE*	Rue du Front de Bandière - Devant Entreprise Générale	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	55	OK	OK	NON	SEM 49 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - BOUCHON DN 65 ABSENT - PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
009	DISPONIBLE*	Rue De la Juffarde - face au N°138	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	50	OK	OK	NON	SEM 49 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE
010	DISPONIBLE	Rue du Front de Bandière - dans le virage	BAYARD	C4 NON CHOC	100	4	75	OK	HS	OUI	SEM 49 - 2020	LE COFFRE EST ABIME - BOUCHON AIRCLAP ABSENT - VIDANGE HORS SERVICE - RISQUE D'INDISPONIBILITE EN PERIODE DE GEL - PRESENCE DE FUITE AU NIVEAU DE LA BOITE A JOINT - MODELE OBSOLETE
011	DISPONIBLE	Route de St Maurice - Les 4 Chemins	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	85	OK	OK	OUI	SEM 49 - 2020	LE COFFRE EST ABIME
012	DISPONIBLE*	Angle Rue Centrale - Rue du Cimetière	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	45	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - LE COFFRE EST ABIME
013	DISPONIBLE*	Lot. Terre et Pierre - Face N° 5 - Rue de la	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	45	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - LE COFFRE EST CASSE

N° PI	ETAT	Adresse (N°+RUE)	MARQUE	MODELE	DN	Pression	Débit à 1bar	Manoeuvre	Vidange	NFS 62-20	Date Interv	Remarques
014	DISPONIBLE	Lot. Château Terry - Entrée du lotissement	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	70	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
015	DISPONIBLE*	Impasse des Chasseurs - Angle rue	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	35	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) MAIS SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE
016	DISPONIBLE	Rue Centrale - Angle rue du stade	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	85	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
017	DISPONIBLE	Lot. Des Verts Prés - rue du Chêne - Entrée	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	70	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
018	DISPONIBLE	Rue des 4 vents - Angle Rue Centrale	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	90	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
019	DISPONIBLE	Route de Jons - Intersection Entrée	BAYARD	E4 NON CHOC	100	4,5	80	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER
020	DISPONIBLE	Rue Centrale - N° 330 - Face place	BAYARD	E4 CHOC	100	4	95	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER
021	DISPONIBLE	Rue des deux Ecoles - Devant l'école	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	3,5	80	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PRESENCE DE FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DE LA BOITE A JOINT - LE COFFRE EST CASSE
022	DISPONIBLE	Route de Lyon - Garage Massot	BAYARD	E4 CHOC	100	3	65	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	LE ROCHER GENE FORTEMENT L'ACCES A LA PRISE DN 100 IL FAUT LE DEPLACER - TEST REALISE SUR PRISE DN 65 - PI A NUMEROTER
023	DISPONIBLE	Impasse Monthorot - A l'entrée	BAYARD	E4 NON CHOC	100	4	60	OK	OK	OUI	SEM 04 - 2021	PI A NUMEROTER
024	DISPONIBLE	Parc des Chênes - Côté Est	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	3,5	80	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	LE COFFRE EST ABIME
025	DISPONIBLE	Parc des Chênes - Côté Ouest - Petit Parc	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	2,5	75	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	LE COFFRE EST ABIME - BOUCHON DN 65 ABSENT
026	DISPONIBLE	Rue Centrale - Ancien Portail MFR	BAYARD	E4 NON CHOC	100	4	85	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	BOUCHON DN 65 ABSENT
027	DISPONIBLE	LD Le Plateron - Direction rue du	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	6	140	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
028	DISPONIBLE	Rue de la Balme - Direction rue du	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	100	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	BOUCHON DN 65 ABSENT
032	A DEFINIR	Front de Bandière - Entrée Cité Balmettes										PI A CONTRÔLER - DOUBLON PI 7 ??

N° PI	ETAT	Adresse (N°+RUE)	MARQUE	MODELE	DN	Pression	Débit à 1bar	Manoeuvre	Vidange	NFS 62-20	Date Interv	Remarques
033	DISPONIBLE	Rue de la Chanas - N° 207	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	5,5	80	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
034	DISPONIBLE	Lot. La Pèrière - face au N° 7	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	6	80	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	RAS
035	DISPONIBLE*	ZI la Juffarde - Rue des Sapinettes	BAYARD	ECS 5 CHOC	150	4	65	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (120M3/h A 1BAR PI DN 150) A DEFINIR SI SUFFISANT POUR LE RISQUE A COUVRIR (ZONE INDUSTRIELLE)
036	DISPONIBLE	Route de St Maurice - devant Ets Guillet	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	5	100	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	LE COFFRE EST CASSE (SERRURE HORS SERVICE) - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
037	DISPONIBLE	Route de St Maurice - Devant ARKEMA	BAYARD	E4 CHOC	100	4	75	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
038	DISPONIBLE	RN 84 - Place de la Valbonne	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	150	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
039	INDISPONIBLE	Rue du stade - Route de St Maurice	PAM	HERMES	100	4	25	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	PI INDISPONIBLE - DEBIT INSUFFISANT - EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100)
040	DISPONIBLE	Rue St Just - angle Route de Jons	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	6	110	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	BOUCHON DN 65 ABSENT
042	DISPONIBLE	RN 84 - FACE MOBALPA - N° 1578	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4,5	120	OK	HS	OUI	SEM 52 - 2020	PRESENCE DE FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU CORPS - VIDANGE HORS SERVICE - RISQUE D'INDISPONIBILITE EN PERIODE DE GEL - PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
043	DISPONIBLE	Domaine de la Tour	BAYARD	E4 NON CHOC	100	6	100	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
044	DISPONIBLE	Péage Autoroute A42	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	60	OK	OK	OUI	SEM 04 - 2021	RAS
045	DISPONIBLE*	SAPRR - Avant Peleton Autoroute - Dans la montée	BAYARD	E4 NON CHOC	100	3	40	OK	OK	NON	SEM 52 - 2020	DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/h A 1BAR PI DN 100) A DEFINIR SI SUFFISANT POUR LE RISQUE A COUVRIR (AUTOROUTE A PROXIMITE) - PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
046	DISPONIBLE	Lot. Barbareil - Devant N° 11	BAYARD	E4 NON CHOC	100	6	95	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER
A	DISPONIBLE	RN 84 - ANCIENNEMENT	BAYARD	ECS 4 NON CHOC	100	4	95	OK	OK	OUI	SEM 52 - 2020	PI A NUMEROTER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER