LSEHL

Accréditation N°1-1531 PORTEE disponible sur cofrac ESSAIS

Edité le : 19/10/2026

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-27808
Identification échantillon : **SLA2610-5245-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''Ain**

Doc Adm Client (1): ARS01
NATURE (1): Eau de distribution
ORIGINE : BALAN
Mairie robinet extérieur
COMMUNE (1): BALAN
DEPARTEMENT (1): 01 IDPSV : 0000002810
Code UGE (1): 0130 CC COTIERE A MONTLUEL (3CM) SOGEDO
Type de visite (1): AA **Motif du prélèvement (1):** CS
Type d'eau (1): T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
RECEPTION : Réceptionné le 15/10/2026
PRELEVEMENT : Prélevé le 15/10/2026 à 10h22 Prélèvement accrédité
Prélevé par Savoie Analyses - BERGERON Julien

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse : 15/10/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	*01A	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Microorganismes aérobies à 22°C	*01A	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*		0	#
Escherichia coli	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	*01A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#

.../...

Edité le : 19/10/2026
Identification échantillon : SLA2610-5245-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	*01A	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	*01A	0 Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	*01A	0 Chlore	-	Méthode qualitative					
Couleur vraie (eau filtrée)	*01A	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	*NF EN ISO 7887*			15	#
Turbidité	*01A	0.11	NFU	Néphélométrie	*NF EN ISO 7027-1*			2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
Conductivité électrique brute à 25°C	*01A	611	µS/cm	Méthode à la sonde	*NF EN 27888*		200	1100	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	*01A	29.80	° f	Potentiométrie	*NF EN ISO 9963-1*				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	*01A	29.40	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	*Méthode interne M_EM144*				#
Carbone organique total (COT)	*01A	0.41	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	*NF EN 1484*			2	#
Cations									
Calcium dissous	*01A	110.7	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	*NF EN ISO 11885*				#
Magnésium dissous	*01A	4.2	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	*NF EN ISO 11885*				#
Ammonium	*01A	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			0.10	#
Anions									
Chlorures	*01A	14.50	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			250	#
Sulfates	*01A	15.30	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*			250	#
Nitrites	*01A	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	0.50			#
Nitrates	*01A	37.40	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	50			#
Somme NO3/50 + NO2/3	*01A	0.75	mg/l	Calcul		1			

N.M. = Non Mesuré

***01A** AO01 A (2026)

.../...

Identification échantillon : SLA2610-5245-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Alice MARTINHO

Responsable Département Biologie



Christophe ROGER

Ingénieur de Laboratoire

